

Утверждаю:  
И.о. директора школы  
ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка»

 /А.Н. Сметанина/

«28» апреля 2025 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.**

**ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка»**

| №<br>п/п                                            | Наименование                                      | Описание                                                                | Примечание |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                   |                                                                         |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                     | п. Каратайка, Заполярный район, Ненецкий АО, улица Центральная, дом 56, |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                         | Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО                          |            |
|                                                     | Наименование объекта                              | Здание пришкольного интерната №1, ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка»            |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта                                | Учреждение образования                                                  |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                | МП ЗР «Севержилкомсервис», ЖКУ Каратайка                                |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                     | 1982                                                                    |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | -                                                                       |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов (входов)                     | 3                                                                       |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                     | Рубленые из бруса, деревянные,                                          |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа        | Не предусмотрены                                                        |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                   | В наличии                                                               |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                   |                                                                         |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                        | 10                                                                      |            |
| 2.2                                                 | Количество нежилых помещений                      | 11                                                                      |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь отапливаемых помещений              | 351,1м2                                                                 |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                     | 157,7                                                                   |            |
| 2.5                                                 | Объем системы теплопотребления                    | 0,389 м3                                                                |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                | 1798 м3                                                                 |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                   |                                                                         |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                     | В наличии, 1<br>(наличие, количество)                                   |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                    | Не предусмотрен                                                         |            |
| 3.3                                                 | Тепловые сети                                     | Отсутствуют                                                             |            |
| 3.4                                                 | Тип системы теплоснабжения                        | Закрытая<br>(открытая/закрытая)                                         |            |

| № п/п                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Описание                                                                             | Примечание                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5                                                                         | Система отопления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Двухтрубная</u><br>( <i>двухтрубная/однотрубная</i> )                             |                                                                                                                                                                                            |
| 3.6                                                                         | Наличие оборудованного узла учета ТЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В наличии                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 3.7                                                                         | Материал трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ППР                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| 3.8                                                                         | Ввод газоснабжения (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Отсутствует</u><br>( <i>наличие, количество</i> )                                 |                                                                                                                                                                                            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| 4.1                                                                         | теплоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Централизованная</u><br><i>централизованная/нецентрализованная</i>                |                                                                                                                                                                                            |
| 4.2                                                                         | электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Централизованная</u><br><i>централизованная/нецентрализованная</i>                |                                                                                                                                                                                            |
| 4.3                                                                         | газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Отсутствует</u><br><i>централизованная/нецентрализованная</i>                     |                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| 5.1                                                                         | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки                                                       | Срок выполнения:<br>В течение двух недель с момента завершения отопительного периода | Приложение № 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждено приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Приказ 2234) п. 1.1.1 |
| 5.2                                                                         | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на | Срок выполнения:<br>В течение двух недель с момента завершения отопительного периода | Приказ 2234 п. 1.1.2                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Описание                                                                              | Примечание              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | линиях рециркуляции горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                         |
| 5.3      | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>С момента завершения отопительного периода<br><u>8.07.2025</u>    | Приказ 2234<br>п. 1.1.3 |
| 5.4      | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>В соответствии со сроками проверки знаний в органах Ростехнадзора | Приказ 2234<br>п. 1.1.4 |
| 5.5      | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее Правила 115) (и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте системы теплоснабжения (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее-Правила) | Срок выполнения:<br>В течение двух недель с момента завершения отопительного периода  | Приказ 2234<br>п. 1.1.5 |
| 5.6      | Перечень документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил 115 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок выполнения:<br>до 25.07.2025 г.                                                  | Приказ 2234<br>п. 1.1.6 |
| 5.7      | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>До 09.07.2025 г.                                                  | Приказ 2234<br>п. 1.1.7 |
| 5.8      | Проверка на соответствие Паспорта системы теплоснабжения (теплового пункта) с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок выполнения:<br>до 10.07.2025 г.                                                  | Приказ 2234<br>п. 1.1.8 |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Описание                               | Примечание               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|          | внесением результатов промывки, испытаний и наладки системы теплоснабжения, а также проверка на соответствие исполнительной документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                          |
| 5.9      | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы (договор) на техническое обслуживание, в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>Договор №6/РУ-2025 | Приказ 2234<br>п. 1.1.9  |
| 5.10     | Документы, подтверждающие отсутствие или проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт                                                                                                                                                                                             | Срок выполнения:<br>до 10.07.2025 г.   | Приказ 2234<br>п. 1.1.10 |
| 5.11     | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения                                                                                                                                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>до 10.07.2025 г.   | Приказ 2234<br>п. 1.2.1  |
| 5.12     | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | Срок выполнения:<br>до 11.07.2025 г.   | Приказ 2234<br>п. 1.2.2  |

| №<br>п/п                                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Описание                                                                                      | Примечание              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                       | (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                         |
| 5.13                                                                  | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности                                                                                                                                                                                                       | Договор № 27/Т-2025                                                                           | Приказ 2234 п. 1.3.1    |
| 5.14                                                                  | Наличие Акта (справки) сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | Срок выполнения:<br>до 10.07.2025 г.                                                          | Приказ 2234 п. 1.3.2    |
| 5.15                                                                  | Периодическая проверка (поверка или замена) узла учета тепловой энергии. Наличие актов разграничения балансовой принадлежности                                                                                                                                                                                                | Срок выполнения:<br>10.07.2025 г                                                              | Приказ 2234 п. 1.4.1    |
| 5.16                                                                  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов или документы (справка), подтверждающие их отсутствие                                                                                            | Срок выполнения:<br>до 10.07.2025 г.                                                          | Приказ 2234 п. 1.4.2    |
| 5.17                                                                  | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания                                                                                                                                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>до 11.07.2025 г.                                                          | Приказ 2234 п. 2.1      |
| 5.18                                                                  | Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы .                                                                                                                                                               | Срок выполнения:<br>Не требуется<br>(закрытая схема)                                          | Приказ 2234 п. 2.2      |
| 5.19                                                                  | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                      | Срок выполнения:<br>Не требуется<br>(вентиляционные каналы не предусмотрены, газ отсутствует) | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| <b>6. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                         |
| 6.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не требуется                                                                                  |                         |
| 6.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не требуется                                                                                  |                         |
| 6.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не требуется                                                                                  |                         |
| 6.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не требуется                                                                                  |                         |
| 6.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного)                                                                                                                                                                                                                  | Не требуется                                                                                  |                         |
| 6.6                                                                   | Замена/ремонт заполнений подвальных и чердачных окон                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не требуется                                                                                  |                         |

| №<br>п/п                                                                              | Наименование                                      | Описание     | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| 6.7                                                                                   | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Не требуется |            |
| 6.8                                                                                   | Ремонт отмостки                                   | Не требуется |            |
| <b>7. Мероприятия по ремонту системы теплоснабжения, тепловых сетей (при наличии)</b> |                                                   |              |            |
| 7.1                                                                                   | Ремонт системы теплоснабжения                     | Не требуется |            |
| 7.2                                                                                   | Ремонт тепловых сетей                             | Отсутствуют  |            |

Директор ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка»  
(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

И.о. директора Сметанина А.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Место печати

«28» апреля 2025 года

Представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки:

1. Сметанина Анастасия Николаевна


(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

2. Рочев Яков Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)